

Заключение о состоянии измерений в лаборатории
№ 158-28/18 от «11» марта 2019 г.

Адрес лаборатории: г. Красноярск
ул. Волгоградская 2б
Тел./факс: 252-44-88

Протокол

КХА воды № 28.10.2020/Вил24

«28» октября 2020 г.

1. Наименование объекта контроля: горячая вода, распределительная сеть г. Красноярск
2. Основание для проведения КХА: оценка качества горячей воды
3. Место отбора проб: г. Красноярск, ул. Вильского, 24, ввод/обратная
4. Акт отбора проб: -
5. Дата и время отбора: 28.10.2020г., 14⁰⁰ Дата доставки: 28.10.2020 г.
6. Тип пробы: точечная
7. Дополнительные сведения: -
8. Процедура пробоподготовки: в соответствии с требованиями методик измерений
9. Дата и время начала и дата окончания анализа: 28.10.2020 г. 14⁰⁰ 28.10.2020г
10. Сведения о средствах измерения и испытательном оборудовании, используемых для КХА

Наименование СИ	Зав. номер	Дата поверки (дата след.поверки)
Спектрофотометр В-1200	VER 1612071	13.10.2020г (до 12.10.2021)
Мутномер универсальный НАСН 2100Р	05080С013076	22.04.2020г (до 21.04.2021)
рН-метр/милливольтметр портативный МАРК-901	279	24.04.2020г (до 23.04.2021)
Электрод ЭСК-10601/7	18248	24.04.2020г (до 23.04.2021)
Весы лабораторные электронные GX-200	14533118	17.04.2020г (до 16.04.2021)

Результаты КХА


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	ПДК	Результат	НД на методики измерений
				ввод/обратная	
1	Запах 20°С/60°С	балл	Не более 2	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	Не более 20	19,0/17,6	ГОСТ 31868-2012
3	Прозрачность	см	Не менее 40	>40/>40	РД 52.24.496-2018
4	Мутность	ЕМФ	Не более 2,6	2,54/2,56	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	рН	ед. рН	8,3-9,0	8,8/8,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо	мг/дм ³	Не более 0,3	0,28/0,30	МУ 08-47/180
7	Сероводород	мг/дм ³	Не более 0,003	<0,002/<0,002	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
8	Окисляемость	мг/дм ³	Не болес 5,0	2,7/2,6	МУ 08-47/253

Данные протокола относятся только к данным пробам, прошедшим испытания (измерения)!

Перепечатка, частичное или полное тиражирование данного протокола без разрешения руководства Производственной лаборатории ЗАПРЕЩЕНЫ.

Без подписей данный ПРОТОКОЛ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Начальник ПЛ


(подпись)

С.А. Кириллова
(инициалы, фамилия)

О к о н ч а н и е п р о т о к о л а